

Nieborów, dnia 12.07.2019r.

Gmina Nieborów

Aleja Legionów polskich 26

99-416 Nieborów

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: GKI.271.4.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Przebudowa drogi gminnej Mysłaków-Nieborów”

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 567713-N-2019 z dnia 01.07.2019r.

ODPOWIEDZI NR 1

na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oraz

MODYFIKACJA NR 1

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Mysłaków-Nieborów”, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwana ustawą p.z.p., wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) W SST D.05.03.05 A pkt. 5.4.4.1 w której został opisany sposób ułożenia geosiatki z włókien szklanych podany jest zapis:
„(...)Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki możemy rozkładać na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym przypadku szerokość pasma siatki powinna wynosić min 100 cm (po 50 cm po obu stronach rysy lub szwa roboczego). Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania, mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie stopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny należy tak regulować aby nie dopuścić do przegrzania siatki)przypalania powłoki z wydzielaniem dymu((...)”

Powyższy zapis wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, który w swej ofercie handlowej wskazuje opisane cech produktu. Zapis jest sprzeczny z ustawą z dnia 22 lipca 2016r.oku w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29 a) ust. 3 który brzmi:

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyrazy „lub równoważny”.

Wskazane cechy odpowiadają konkretnemu producentowi.

W normie PN-EN 15381, według której wykonywane są dla dania przedmiotowych siatek zbrojeniowych wymagane są badania przedmiotowych siatek zbrojeniowych wymagane są tylko parametry:

- Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie.
- Wydłużenie geosiatki przy obciążeniu maksymalnym.

Pozostałe parametry są sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie mogą być wyznacznikiem przy wyborze i akceptacji materiału.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w zakresie przedmiotowej siatki, tak aby była możliwość zastosowania siatek innych producentów.

- 2) Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
- 3) W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.
- 4) Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?
- 5) W opisie do projektu jest mowa o poboczach z kruszywa łamanego gr. 15cm. Natomiast w kosztorysie występują pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny? Poza tym poboczy mamy 5697 m² poz. 27 przedmiaru dot. uzupełnienia warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami przewiduje 3798 m² czyli jakby prawdopodobnie o 1899 m² za mało. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
- 6) W opisie do projektu w punkcie:

„5.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy pas drogowy i do istniejących rowów drogowych. Zaprojektowano odmulenie istniejących rowów drogowych i przepustów w obrębie pasa drogowego na całej długości projektowanej przebudowy”

W przedmiarze nie ma pozycji odmulenia przepustów, prosimy o zaktualizowanie przedmiaru.

- 7) Czy Zamawiający potwierdza, że stan istniejących przepustów pod zjazdami nie wymaga ich remontu a jedynie odmulenia. Natomiast wszystkie dodatkowo wynikłe prace związane z ewentualnymi robotami przy przepustach w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wody oraz wykonania zjazdów zostaną zakwalifikowane jako roboty dodatkowe (mam tu na myśli potencjalne wymiany przepustów lub ich korektę wysokości).
- 8) Prosimy o doprecyzowanie pozycji nr „7. Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki” oraz poz. Nr „26 regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni betonowej – ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa”. W jaki sposób zapewnić prawidłowy przepływ wody w ciągu projektowanych rowów pod projektowanymi zjazdami skoro projekt zakłada rozbiórki zjazdów betonowych, które jednocześnie są monolitycznymi przepustami

żelbetowymi. Czy Wykonawca ma wycenić w pozycji 26. Dodatkowo przepusty pod takimi zjazdami?

- 9) Ze względu na niejednoznaczne zapisy w dokumentacji projektowej prosimy o ostateczne określenie rodzaju warstwy ścieralnej (AC8S, czy AC11S)?
- 10) Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o opinię archeologiczną na prowadzenie prac w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków.
- 11) Dotyczy D.05.03.05A. Specyfikację techniczną opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
- 12) W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11S, natomiast zgodnie z D.05.03.05B należy wbudować AC8S. Prosimy o wyjaśnienie.
- 13) Czy należy wykonać progi zwalniające U-16a i U-16b widoczne na planie sytuacyjnym?
- 14) Czy siatkę szklaną należy układać na gorąco czy Zamawiający dopuszcza zespolenie siatki z podłożem poprzez ówczesne skropienie podłoża?
- 15) Działając zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 12 punkt 7 prosimy o wyjaśnienie poniższego:
Według treści SST rozdział D.05.03.05A podpunkt 2.6 oraz 5.4 jak również opisu technicznego (strona 12), dotyczących siatki zbrojeniowej z włókien szklanych, opisane parametry wskazują jednoznacznie na geosiatkę konkretnego producenta. Materiał oferowany przez tego producenta jest dwukrotnie droższy niż inne oferowane na rynku, a spełniające wymagania normy PN-EN 15381, która przedstawia nam jedynie dwa parametry geosiatki wg. których powinniśmy kierować się przy wyborze:
 - a) Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie.
 - b) Wydłużenie geosiatki przy obciążeniu maksymalnym.

Reszta parametrów (Tj. sposób układania na gorąco, posiadanie foli oraz posypki) jest sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie może być wyznacznikiem przy akceptacji materiału. W innym przypadku byłaby wpisana w normę PN-EN 15381.

Zapisy SIWZ dotyczące parametrów ww. materiału są sprzeczne z ustawą Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. z późniejszymi zmianami, art. 29 ust. 3 który brzmi:
„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub producentów, chyba, że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy „lub równoważny”.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o korektę zapisów SIWZ w takim zakresie, aby umożliwiły one stosowanie materiałów równoważnych spełniających wymagania konkretnych norm.

- 16) Rozdział 8 SIWZ Warunki udziału w postępowaniu, pk. 1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3) zdolności technicznej lub zawodowej: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co

najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie drogi asfaltowej o długości minimum km każda (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane).

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy w ramach spełnienia powyższego warunku udziału w przetargu Zamawiający uzna wykonanie 3 robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rozłazłów, Kąty dł 1580 mb – I etap; Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rozłazłów, Kąty dł 940 mb – II etap; Przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej.

17) Proszę o informację czy warstwa ścieralna ma być wykonana z AC S 8 (zgodnie z rysunkiem Przekroje normalne) czy z AC 11 S (zgodnie z opisem).

18) Proszę o informację czy pobocze ma być wykonane z kruszywa o grubości 10 cm (zgodnie z rysunkiem Przekroje normalne) czy 15 cm (zgodnie z opisem).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1: W załączeniu zmodyfikowana SST

Ad. 2: Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację projektową i techniczną. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny. Niezbędne uzgodnienia są w trakcie procedowania, nie obciążą Wykonawcy i nie wydłużą terminu wykonania zamówienia (w załączeniu zmodyfikowany opis).

Ad. 3 Inwestycję należy realizować zgodnie z projektem technicznym oraz z przedmiarem robót.

Ad. 4 Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

Ad. 5 Grubość pobocza wynosi 10cm – tak jak w przedmiarze i na rysunku nr 3 – przekrojach normalnych ... (w załączeniu zmodyfikowany opis).

Ad. 6 W przedmiarze jest ujęte oczyszczenie przepustów pod koroną drogi. Poz. 30 w przedmiarze – oczyszczenie przepustów pod koroną drogi – oczyszczenie = odmulenie.

Ad. 7 W projekcie przyjęto, że wszystkie przepusty są drożne i nie wymagają wymiany.

Ad. 8 Każdy zjazd o nawierzchni betonowej należy rozpatrywać indywidualnie podczas budowy i ewentualnie wykonać przepust jeśli będzie taka konieczność (jako robota dodatkowa).

Ad. 9 Należy przyjąć tak jak w przedmiarze, na rysunku nr 3 w specyfikacji: AC8S.

Ad. 10 Opinia archeologiczna na prowadzenie prac w obszarze objętym ochroną konserwatorską zabytków jest w trakcie procedowania.

Ad. 11 Tak Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Ad. 12 Należy wbudować mieszankę AC8S (tak jak na przekrojach, przedmiarze i SST, w załączeniu zmodyfikowany opis).

Ad. 13 Progi należy wykonać wg. planu sytuacyjnego zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Ad. 14 Za wybór technologii układania siatki odpowiada Wykonawca. Bezwzględny warunkiem prawidłowego wykonania wzmocnienia nawierzchni, jest trwałe zespolenie siatki wstępnie powlekanej asfaltem, z warstwą wyrównawczą (w załączeniu zmodyfikowana SST D050305A).

Ad. 15 W załączeniu zmodyfikowana SST.

Ad. 16 Zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 8 SIWZ.

Ad. 17 Warstwa ścieralna ma być wykonana z AC8S.

Ad. 18 Pobocze ma być wykonane z kruszywa o grubości 10cm.

W załączeniu zmodyfikowana SST oraz opis techniczny.

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

Otrzymują:

1. www.bip.nieborow.pl
2. a/a.