



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

W P L Y N Ę Ł O	URZĄD GMINY NIEBORÓW	
	2024 -05- 23	
	Nr.....	2969/24
	Ilość załączników.....	1
Podpis.....		

P. A. Fijetkowski

Łowicz, dnia 21 maja 2024r.

WL.ZUZ.4210.342.2024.AS

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.; Dz.U. z 2024r., poz. 572; dalej k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów reprezentowanej przez Wójta Gminy, który wpłynął do tutejszego zarządu w dniu 15.04.2024r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego - jednej nitki tunelu rozsączającego stanowiącego element przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 417, obręb Nieborów, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie;
- 2) usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych w biologicznej oczyszczalni ścieków, pochodzących z Gminnej Biblioteki w Nieborowie, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie w ilości:

$$Q_{\text{śr. d}} = 0,9 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.s}} = 0,000010417 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{dop.roc}} = 328,5 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń :

$$\text{ChZT} = 150 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{BZT5} = 40,0 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{zawiesina ogólna} = 50 \text{ mg/m}^3$$

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuje się, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym, w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz.

Jednocześnie informuję, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego zarządu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a., w toku postępowania, Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny.

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2023r., poz.1478 z późn.zm.), została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26
2. aa.

Z up. Dyrektora
Z-CĄ DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel. /46/ 811 50 60 wew.33,
e-mail:anna.stanczyk@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6
Tel. /46/ 811 50 60; e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

Łowicz, dnia 21 maja 2024r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.342.2024.AS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7, 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2023r., poz.1478 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów reprezentowanej przez Wójta Gminy, który wpłynął do tutejszego zarządu w dniu 15.04.2024r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego - jednej nitki tunelu rozsączającego stanowiącego element przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 417, obręb Nieborów, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie;
- 2) usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych w biologicznej oczyszczalni ścieków, pochodzących z Gminnej Biblioteki w Nieborowie, gm. Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie w ilości:

$$Q_{\text{śr. d}} = 0,9 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.s}} = 0,000010417 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{dop.roczne}} = 328,5 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń :

$$\text{ChZT} = 150 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{BZT5} = 40,0 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{zawiesina ogólna} = 50 \text{ mg/m}^3$$

**Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA**

Tomasz Jureczyk

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów - **(w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i bip-ie przez okres 14 dni oraz o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej okresu wywieszenia)**
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie + aa

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel./46/811 50 60 wew.33; e-mail: anna.stanczyk@wody.gov.pl