

Nieborów, dnia 02.04.2020r.

Gmina Nieborów

Aleja Legionów polskich 26

99-416 Nieborów

Uczestnicy postępowania

Znak sprawy: GKI.271.3.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m.: Bełchów i Bobrowniki, gm. Nieborów”

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 526605-N-2020 z dnia 25.03.2020r.

ODPOWIEDZI NR 2

na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m.: Bełchów i Bobrowniki, gm. Nieborów”, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwana ustawą p.z.p., wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Prosimy o przedstawienie:
 - a) schematu wykonania drenażu rozsączającego,
 - b) schematu instalacji elektrycznej,
 - c) schematu pompowni (komory pomp) oraz rysunku szczegółowego wykonania wylotu z pompowni ścieków z rozdziałem przewodu tłocznego,
 - d) schematu zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącymi kablami,
 - e) sposobu zabezpieczenia drenażu styropianem (sprecyzowanie rodzaju styropianu oraz sposób wykonania izolacji styropianowej),
2. Prosimy o udzielenie informacji czy w Szkołach znajdują się kuchnie, stołówki.
3. Projektowana oczyszczalnia jest oczyszczalnią do 50 OLM, jak wynika z opisu kompaktową czyli dostarczona na miejsce budowy jako gotowe urządzenie, powinna wobec tego legitymować się deklaracją własności użytkowych CE na podstawie przeprowadzonych badań w laboratorium notyfikowanym w UE zgodnie z normą z najnowszą normą EN – PN dotycząca małych oczyszczalni ścieków do 50 OLM. Czy Zamawiający będzie żądał okazania takiego dokumentu?
4. Zgodnie z podanymi wyliczeniami oczyszczalnia jest znacząco przewymiarowana, podstawa opracowania powinno być faktyczne zużycie wody, obliczenia wskaźnikowe powinny być pomocnicze. Czy Zamawiający przewiduje korektę przepustowości oczyszczalni?
5. Czy zgodnie z prawem zamówień publicznych Zamawiający przewiduje urządzenia równoważne do zaprojektowanych i wg. jakich kryteriów równoważności?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

- a) drenaż rozsączający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz profilem podłużnym oczyszczalni ścieków.
- b) należy zastosować zabezpieczenie przeciwporażeniowe tj. wyłącznik różnicowoprądowy oraz nadprądowe -zg. z przedmiarem oraz spełnić wymogi zawarte w STWiOR.
- c) w celu uniknięcia zmian projektowych Zamawiający wymaga zamontowania pompy mechanicznej w komorze biologicznej, umożliwiającej odprowadzenie ścieku oczyszczonego do drenażu-zgodnie z dokumentacją projektową. Wylot tłoczny jednej z oczyszczalni należy rozdzielić trójnikiem w celu stworzenia dwóch równoległych rurociągów tłocznych.
- d) do zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącymi kablami należy zastosować rury osłonowe dwudzielne.
- e) do zabezpieczenia drenażu należy zastosować np. izolację z płyt EPS 100-037 grubości 30mm układanych na zakład. Dopuszcza się rozwiązania równoważne po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Ad. 2: W Szkołach nie ma kuchni służących do przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci.

Ad. 3: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013

Ad. 4: Zamawiający nie przewiduje zmiany przepustowości oczyszczalni.

Ad. 5: Parametry równoważności zostały określone w STWiOR.

Otrzymują:

- 1. www.bip.nieborow.pl
- 2. a/a.

WÓJT
mgr Jarosław Papuga