

Nieborów, dnia 25.11.2020r.

Gmina Nieborów

Aleja Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

Uczestnicy postępowania

Znak sprawy: GKI.271.11.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Bednary - Kompina”
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 610177-N-2020 z dnia 13.11.2020r.

ODPOWIEDZI NR 1

na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Bednary - Kompina”, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwana ustawą p.z.p., wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1. Czy konieczne jest zastosowanie rur fi 315 (przewiert pod rzeką Bzurą) z drutem miedzianym zintegrowanym z rurą? Naszym zdaniem znacząco podnosi to cenę inwestycji i jest nieuzasadnione. Montując rurę docelową fi 160 w rurze osłonowej z wkładką lokalizacyjną, wewnątrz rury osłonowej nie potrzeba dodatkowej wkładki na rurze osłonowej. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Pytanie 2. W projekcie ujęto rury PE100 RC z przewodem miedzianym (sygnalizacyjnym) pomiędzy warstwami rury, drut o przekroju 1,5mm², wkładka lokalizacyjna zespolona w rurze, zgodnie z normą PN-EN 12201-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rury PE100 RC z wkładką detekcyjną aluminiową lub stalową z płaszczem z PE/PP zgodnie z normą PN-EN 12201-2.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1: Na rurze osłonowej fi 315 Zamawiający rezygnuje z zintegrowanego z rurą drutu miedzianego. Rury przewodowe fi 160 bez zmian.

Ad. 2: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

Otrzymują:

1. www.bip.nieborow.pl
2. a/a.