

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 30a

ŁOWICZ-m. 2016-10-27

GGN.6630.149.2016

Protokół
z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2016-10-19

Sposób przeprowadzenia narady : zebranie zainteresowanych podmiotów

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 b ust. 3, 4
(Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

Opis przedmiotu narady: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Położenie: Bobrowniki

Wnioskodawca: INWESTOR Janusz Mostowski

99-400 ŁOWICZ
Katarzynów 17

Przewodniczący: Ewa Studzińska – specjalista

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu: Jerzy Cichal

Z.E. S.A. Rej. Łowicz: Witold Pawlata

Orange Polska: Elżbieta Tybura

CEWOKAN: Paweł Wielemborek

Urząd Gminy Nieborów : Mirosław Niedbałka

Radio - Net : Łukasz Sala

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu

Za zgodność z oryginałem

up. STAROSTY
Ewa Studzińska
Ewa Studzińska
Specjalista
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowiska uczestników narady:

1. Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej **(w zasięgu inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej 113.141-1019, 113.141-1024, 113.141-1021)** prowadzić pod nadzorem uprawnionego geodety. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Starosty o przesuniętych lub uszkodzonych znakach osnowy geodezyjnej. W przypadku przesunięcia lub uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, inwestor będzie obciążony kosztami ich wznowienia .

2. PGE Dystrybucja S.A. O/Ł-TRE Łowicz : Prace w pobliżu linii napowietrznej elektroenergetycznej wykonywać w porozumieniu z RE Łowicz.
Prace w pobliżu linii kablowej elektroenergetycznej wykonywać pod nadzorem RE Łowicz przy wyłączonym napięciu. W miejscu skrzyżowania kabel elektroenergetyczny zabezpieczyć rurą dwudzielną AROTA. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zgłosi się do RE Łowicz ul. Mostowa 30 (Rejonowa Dyspozycja Ruchu) celem uzgodnienia harmonogramu wyłączeń kabla.

3. OPL S.A. : W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska w Katowicach ul. Ordona 13 ; 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb OPL.
W miejscach skrzyżowań z kablem OPL stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.

4. CEWOKAN : Bez uwag.

5. Urząd Gminy Nieborów : Bez uwag.

6. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu : Uzgodniono pod warunkiem utrzymania bezpiecznej odległości od istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od działki 482/2 do działki 61 - skrzyżowanie z drogą gminną.

7. Radio - Net : W miejscach kolizji z kablem Radio - Net zaleca się rozkop metodą ręczną oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Przewodniczący stwierdza, że **uzgodniono** usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

up. STAROSTY
Ewa Studzińska
Specjalista
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami